

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO

Responsabile SIAN
ASP-Vibo Valentia
Corso V. Emanuele III
89900 – Vibo Valentia (VV)
FAX 0963-962461
PEC: aspvibovalentia@pec.it

e p.c. All'Ufficio Accettazione
Dipartimento Provinciale
Reggio Calabria

Oggetto: Comunicazione parametro fuori norma verb. n.40/2023

Si comunica che, in relazione alla richiesta di analisi microbiologiche delle acque prelevate in data 28.06.2023 nel Comune di Vibo Valentia con verbale di prelievo n.40/2023, dai controlli effettuati è risultato fuori norma il seguente campione:

- Reg. Acc. 1354/RC/23: 1° punto subito dopo contatore - Poliambulatorio Vibo Valentia
Batteri Coliformi: **25 (17- 39) MPN/100 ml**

Tanto si comunica per gli adempimenti del caso. Seguirà Rapporto di Prova.

Cordiali saluti

Reggio Calabria, 29.06.2023

La Dirigente Responsabile
Dott.ssa F. Pedullà

Il Direttore del Dipartimento
Dr.ssa G. Belmusto