

Dipartimento di Prevenzione – *Direttore: Dott. Giuseppe RODOLICO*
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – *Direttore f.f. Dott. Giuseppe BARBIERI*

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico

24RC0590B/01

24RC0591B/01

24RC0590C/01

Comune

Briatico

Data prelievo

10.04.2024 (verbale n. 23/24)

Punto prelievo

Fontana Pubblica P.zza IV Novembre

☒

Esame chimico – fisico

☐

di routine

☒

di verifica

☒

Esame microbiologico

☐

di routine

☒


di verifica

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 18/2023 e s. m., risulta:

NON CONFORME

Valore non conforme per il parametro **FERRO** **457 ± 91**

Valore non conforme per il parametro **LEGIONELLA** **3071**

Il Direttore f.f. SIAN
Dott. Giuseppe BARBIERI


DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO ACCETTAZIONE CAMPIONI

Al Responsabile SIAN
A.S.P. – Vibo Valentia
Dipartimento di Prevenzione
Corso V. Emanuele III°
89900 – Vibo Valentia (VV)
Fax 0963-962461
PEC: aspvibovalentia@pec.it

Oggetto: trasmissione rapporti di prova relativi ai campioni dal N.0590/RC/2024 al N.0591/RC/2024

Con la presente si trasmettono, per i prosiegui di competenza, i seguenti rapporti di prova:

Rapporto di Prova N.R.	Laboratorio che ha eseguito l'analisi			Data chiusura sportello
24RC0590B/01	CHI ☐	BIO ☒	FIS ☐	08/05/2024
24RC0590CA/01	CHI ☒	BIO ☐	FIS ☐	
24RC0591B/01	CHI ☐	BIO ☒	FIS ☐	

Reggio Calabria 08/05/2024

Il Direttore del Dipartimento

f.to Dott.ssa F. Pedullà

Firma autografa omessa ai sensi dell'art f.to. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Firma Racc

f.to Dr. Rocco Francesco Mollace

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO

LAB N° 1787 L

Data: 12/04/2024

RAPPORTO DI PROVA N° 24RC0590B/01

Pagina 1 di 1

Campione di^(c): Acqua destinata al consumo umano

Numero di registro: 0590/RC/24

Cliente/Indirizzo^(c): S.I.A.N. – A.S.P. VV Ambito Vibo Valentia- C.so Vittorio Emanuele III – 89900 Vibo ValentiaCampionato da^(c): S.I.A.N. – A.S.P.- Ambito VVVerbale n. ^(c): 23/2024Comune^(c): BriaticoPunto di campionamento^(c): Fontana Pubblica(vedi tabella)Data campionamento^(c): 10/04/2024Data campionamento^(c): 10/04/2024

Data inizio analisi: 10/04/2024

Data inizio analisi: 12/04/2024

Note:

(c): dati forniti dal cliente e riportati nel verbale di campionamento

Punto di campionamento ^(c)	N.Reg.Acc	Parametro	Valore (intervallo di fiducia)	Unità di misura	Metodo
F.P. Piazza IV novembre	0590/RC/24	Batteri Coliformi	0	MPN/100mL	UNI EN ISO 9308-2:2014
		Escherichia coli	0	MPN/100mL	UNI EN ISO 9308-2:2014
		Enterococchi*	0	UFC/100mL	UNI EN ISO 7899-2:2003

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Francesca Pedullà
FRANCESCA
PEDULLÀ
15.04.2024 13:21:21
GMT+01:00

Note: I risultati del presente rapporto di riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali informazioni fornite dal Cliente e per eventuali scostamenti dalle condizioni specificate.

Non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

In caso di parametri che presentino scostamenti dalle condizioni specificate, gli stessi parametri saranno indicati con l'apice s. La natura dello scostamento è riportata nel campo note dell'anagrafica del campione.

L'intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche contenute nel presente documento è relativo ad un livello di probabilità P=95%. Nel caso di risultato corredato di incertezza estesa si considera, anche, un fattore di copertura K=2.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non sono accreditate da ACCREDIA.

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA



LAB N° 1787 L

Data: 08/05/2024

RAPPORTO DI PROVA N° 24RC0590CA/01

Pagina 1 di 2

Campione di^(c): Acqua destinata al consumo umano

Numero di registro: 0590/RC/2024

Cliente/Indirizzo^(c): ASP Vibo Valentia SIAN/Via D. Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia

Campionato da^(c): ASP Vibo Valentia SIAN

Verbale n. ^(c): 23/2024 del 10/04/2024

Comune^(c): Briatico (VV)

Punto di campionamento^(c): F.P. Piazza IV Novembre

Data campionamento^(c): 10/04/2024

Data ricevimento: 10/04/2024

Data inizio analisi: 10/04/2024

Data fine analisi: 06/05/2024

Note: //

(c): dati forniti dal cliente e riportati nel verbale di campionamento

Parametro	Valore	Incertezza	Unità di misura	Metodo	Valore di parametro D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18
Conducibilità	874	—	μS/cm a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500
Colore*	Accettabile	—	-----	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	Accettabile
Odore*	Accettabile	—	-----	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile
Torbidità*	Accettabile	—	-----	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accettabile
Concentrazione ioni idrogeno*	7,5	—	Unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Sodio*	64,4	—	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	200
Ammonio*	< 0,10	—	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,50
Fluoruro*	0,86	—	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,5
Clorito*	< 0,05	—	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CBB 037	0,70
Cloruro*	75,4	—	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	250
Nitrato* (come NO ₃ ⁻)	< 0,10	—	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,50
Nitrato* (come NO ₃ ⁻)	25,8	—	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	50
Solfato*	74,7	—	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	250
Ossidabilità*	1,6	—	mg/l O ₂	UNI EN ISO 8467	5,0
Cianuri liberi*	< 5,0	—	μg/l	MI CN 01 rev00 2019	(Nota 1)
Antiparassitari -Totale* (Nota 2)	< 0,10	—	μg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	0,50
Benzo(a)pirene*	< 0,005	—	μg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB 039	0,010
Idrocarburi policiclici aromatici* (Nota 3)	< 0,05	—	μg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB 039	0,10

Nota 1: il valore di parametro per i cianuri totali è 50 μg/l.

Nota 2: si intende la somma di aldrin, alfa-BHC, beta-BHC, gamma-BHC (lindano), delta-BHC, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan solfato, endrin, endrin aldeide, eptacloro, eptacloro epossido.

Nota 3: somma delle concentrazioni di benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA



LAB N° 1787 L

Data: 08/05/2024

RAPPORTO DI PROVA N° 24RC0590C_A/01

Pagina 2 di 2

Parametro	Valore	Incertezza	Unità di misura	Metodo	Valore di parametro D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18
Alluminio*	164	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	200
Antimonio	< 0,50	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10
Arsenico	0,76	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10
Boro*	0,15	—	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	1,5
Cadmio	< 0,50	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	5,0
Cromo	< 1,0	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	50
Ferro*	457	± 91	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	200
Manganese	12,0	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	50
Mercurio*	< 0,10	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	1,0
Nichel	2,7	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	20
Piombo	3,2	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10
Rame*	0,01	—	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	2,0
Selenio	1,6	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	20
Uranio	2,7	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	30
Vanadio*	11,0	—	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	140
Benzene*	< 0,10	—	µg/l	UNI EN ISO 15680:2005	1,0
1,2-dicloroetano*	< 0,50	—	µg/l	UNI EN ISO 15680:2005	3,0
Tetracloroetilene e Tricloroetilene* (Nota 3)	< 0,50	—	µg/l	UNI EN ISO 15680:2005	10
Triometani - Totale* (Nota 4)	0,62	—	µg/l	UNI EN ISO 15680:2005	30

Nota 3: somma delle concentrazioni di tali due parametri.

Nota 4: somma delle concentrazioni di cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: il campione risulta non conforme per il parametro "Benzene" al valore di parametro previsto nella parte C dell'Allegato I (articolo 3) al D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.

IL RESPONSABILE
Dott. Clemente Migliorino

Note: I risultati del presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali informazioni fornite dal Cliente e per eventuali scostamenti dalle condizioni specificate.

Non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

In caso di parametri che presentino scostamenti dalle condizioni specificate, gli stessi parametri saranno indicati con l'apice s. La natura dello scostamento è riportata nel campo note dell'anagrafica del campione.

L'incertezza è riportata come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura K=2 ed espressa con livello di probabilità P=95%.

Non viene effettuata correzione per il recupero se non diversamente specificato nel presente rapporto.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non sono accreditate da ACCREDIA.

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO

Data: 18/04/2024

RAPPORTO DI PROVA N° 24RC0591B/01

Pagina 1 di 1

Campione di^(c): Acqua potabile

Numero di registro: 0591/RC/24

Cliente/Indirizzo^(c): S.I.A.N. - A.S.P. VV Ambito Vibo Valentia- C.so Vittorio Emanuele III - 89900 Vibo Valentia

Campionato da^(c): S.I.A.N. - A.S.P.- Ambito VV

Verbale n. ^(c): 23/2024

Comune^(c): Briatico (VV)

Punto di campionamento^(c): Fontana Pubblica Piazza IV Novembre (vedi tabella)

Data campionamento^(c): 10/04/2024

Data ricevimento: 10/04/2024

Data inizio analisi: 10/04/2024

Data fine analisi: 18/04/2024

Note:

(c): dati forniti dal cliente e riportati nel verbale di campionamento

Punto di campionamento ^(c)	N.Reg.Acc	Parametro	Valore (intervallo di fiducia)	Unità di misura	Metodo
Fontana Pubblica Piazza IV Novembre	0591/RC/24	Legionella pneumophila*	3071	MPN/L	AFNOR IDX 33/06 - 06/19

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Francesca Pedullà



FRANCESCA
PEDULLÀ
18.04.2024 08:48:51
GMT+01:00

Note: I risultati del presente rapporto di riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali informazioni fornite dal Cliente e per eventuali scostamenti dalle condizioni specificate.
Non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.
In caso di parametri che presentino scostamenti dalle condizioni specificate, gli stessi parametri saranno indicati con l'apice s. La natura dello scostamento è riportata nel campo note dell'anagrafica del campione.
L'intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche contenute nel presente documento è relativo ad un livello di probabilità P=95%. Nel caso di risultato corredato di incertezza estesa si considera, anche, un fattore di copertura K=2.
I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.
I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.
I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche.
Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non sono accreditate da ACCREDIA