

Dipartimento di Prevenzione Direttore Dr. Giuseppe RODOLICO

U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN Direttore f.f. Dr. Giuseppe BARBIERI

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Risultato parziale campione non regolamentare

Comune Data prelievo

Punto prelievo

Esame microbiologico ☒ Gruppo A ☐ Gruppo B ☒

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 18/2023 risulta:


NON CONFORME

Valore non conforme per il parametro **BATTERI COLIFORMI 22MPN/100ML**

Valore non conforme per il parametro **ENTEROCOCCHI INTESTINALI 3 UFC/100ML**

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Lentini



Il Direttore SIAN

Dott. Giuseppe Barbieri



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO

Invio dati parziali esclusivamente
a mezzo posta elettronica certificata
aspvibovalentia@pec.it

Responsabile SIAN
ASP-Vibo Valentia
Corso V. Emanuele III
89900 – Vibo Valentia (VV)
FAX 0963-962461
PEC: aspvibovalentia@pec.it
Mail: sian@aspvv.it

e p.c. All'Ufficio Accettazione
Dip. Provinciale Reggio Calabria

OGGETTO: Anticipo risultato parziale campione non regolamentare.

Si anticipa il risultato parziale non regolamentare (ai sensi del *D.Lgs. 18/2023*), relativo al campione di acqua ad uso potabile, prelevato in data 18/06/2024 nel comune di Spadola(VV) con Verbale n.36 :

- Reg. Acc. 1469/RC/24: F.P. Piazza Bruno Ionadi
Enterococchi intestinali : 3 UFC/100 ml
(Metodo: UNI EN ISO 7899-2:2003)

Tanto si comunica per gli adempimenti del caso. Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria li 20/06/2024

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Francesca Pedullà



FRANCESCA
PEDULLÀ
20.06.2024
10:35:03
GMT+01:00

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO

Invio dati parziali esclusivamente
a mezzo posta elettronica certificata
aspvibovalentia@pec.it

Responsabile SIAN
ASP-Vibo Valentia
Corso V. Emanuele III
89900 – Vibo Valentia (VV)
FAX 0963-962461
PEC: aspvibovalentia@pec.it

e p.c. All'Ufficio Accettazione
Dip. Provinciale Reggio Calabria

OGGETTO: Anticipo risultato parziale campione non regolamentare.

Si anticipa il risultato parziale non regolamentare (ai sensi del *D.Lgs. 18/2023*), relativo al campione di acqua ad uso potabile, prelevato in data 18/06/2024 nel comune di Spadola(VV) con Verbale n.36 :

- Reg. Acc. 1469/RC/24: F.P. Piazza Bruno Ionadi
Batteri Coliformi : **22 MPN/100 ml**
(Metodo UNI EN ISO 9308-2:2014)

Tanto si comunica per gli adempimenti del caso. Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria lì 19/06/2024

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Francesca Pedullà



FRANCESCA
PEDULLÀ
19.06.2024 09:17:13
GMT+01:00