

REGIONE CALABRIA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Tel. e fax 0963 962534**

CERTIFICATO DI POTABILITA' DELL'ACQUA

Esaminato il rapporto di prova analitico N° 1330648/pt del 23-4-2013

Data prelievo 08/04/2013

Comune prelievo S. SOSTENE

Punto prelievo RUBINETTO USCITA POTABILIZZATORE ANCO

Esame chimico - fisico Di routine Di verifica

Esame microbiologico Di routine Di verifica
PARTE C

Si certifica che, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m., l'acqua esaminata risulta:

Potabile

Non potabile per _____

23-4-2013

Il responsabile del Servizio
D' Igiene della Nutrizione
Dott. Fortunato Carnovale



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



*Verifica
+C*

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO
SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO

Data: 18/04/2013


RAPPORTO DI PROVA N° 13B0648/01

Campione di:	Acqua Potabilizzatore
Numero di registro:	648
Cliente:	A.S.P. Soverato
Prelevato da:	A.S.P. Soverato
Verbale di prelievo n.:	1180
Comune:	S. Sostene
Punto di prelievo:	Rubinetto uscita acqua potabile potabilizzatore Alaco
Data prelievo:	08/04/2013
Data ricevimento:	08/04/2013
Note:	

Parametri Microbiologici	Risultato	UNITA' DI MISURA	Metodo
Coliformi totali	Assenti	Ufc/100ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2005
Escherichia coli	Assente	Ufc/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002
Enterococchi fecali	Assenti	Ufc/100ml	ISO 7899-2:2003
Clostridium p. (spore comprese)	Assente	Ufc/100ml	Rapporto ISTISAN 07/05 ISS A 005 B
Conta batterica totale 37°C	8	Ufc/1ml	UNI EN ISO 6222:2001
Conta batterica totale 22°C	10	Ufc/1ml	UNI EN ISO 6222:2001

Pareri ed Interpretazioni:

Il campione in esame, per i parametri sopra citati, rientra nei limiti stabiliti dal D.Legs. 31 del 2001 e S.M.I.



IL DIRIGENTE
Dott. Annamaria Albano

Nota: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. I campioni sottoposti a prova, se non diversamente indicato dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.