

Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

Prot. n. 253/IP

Del 10.02.2017



Al Sig. Sindaco del Comune di ARENA

Gestore dell'acquedotto
So.Ri.Cal. S.p.a.

pec: generale.soricalspa.it@pec.it

p. c. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sanità Veterinaria, Area Sian
U. O. 8.4 - Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Cittadella Regionale viale Europa
Località Germaneto - 88100 CATANZARO
pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: comunicazione esito Analisi di verifica chimico campionamenti acque destinate al consumo umano.


Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi effettuate su campioni acqua prelevati in data 07.02.2017 dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso i punti di:

Punto prelievo	Nr Verbale	Criticità rilevata
Uscita serbatoio Ciaramida	10/17 del 07/02/2017	Ferro (concentrazione/valore $240 \pm 24 \mu\text{g/l}$)

Per quanto sopra si prescrive di intervenire prontamente (entro 24 ore) per la risoluzione della criticità e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Si allega nota A.R.P.A.Cal. di Reggio Calabria

Il Dirigente Medico
dott. Giuseppe Carnovale





Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



Prot.5763 del 10/02/2017



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Al Responsabile
dell'Ufficio Accettazione
DAP di Vibo Valentia
Vincenzo Bruni

e p.c. all'Ufficio Accettazione
DAP RC

OGGETTO: comunicazione campione non regolamentare N.C. n° 03/17

Si comunica che il campione di acqua potabile prelevato nel Comune di Arcena (VV) dall'ASP VV – Dip. di Prevenzione in data 07/02/2017 è risultato non regolamentare come di seguito indicato:

Numero Registro	Verbale prelievo n.	Parametri	Concentrazione /Valore	Descrizione
0818/RC/17 (N. Accettaz. VV 69)	10/17 del 07/02/2017	Ferro	240 ± 24 µg/l	Uscita Scratoio Ciaramida

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.

Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria, 10/02/2017



IL RESPONSABILE
dr. Antonino Dascola