



Regione Calabria

Dipartimento di Prevenzione
dott. Cesare Pasqua

ASP DI VIBO VALENTIA
Protocollo n° 0005735 del 21/02/2017



**Prot. n. 366/IP
del 21.02.2016**

Sindaco del Comune di ARENA

Gestore So.Ri.Cal.

Trasmissione via posta certificata


Oggetto: comunicazione esito Analisi di routine chimico campionamenti acque destinate al consumo umano.

Per i provvedimenti di competenza, in allegato, si trasmettono i risultati delle analisi effettuate su campioni acqua prelevati in data 07.02.2017 (verbale 10/17) dal personale ispettivo dell'ASP di Vibo Valentia presso il punto di:

Punto prelievo	Criticità rilevata
Uscita serbatoio Ciaramida	Presenza di ferro superiore ai limiti consentiti ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.

Per quanto sopra si chiede di conoscere le azioni intraprese per il ripristino dei valori secondo la normativa e di informare, stesso mezzo, questo Servizio delle azioni intraprese e delle analisi interne eseguite.

Il Dirigente Medico
dott. Fortunato Carnovale



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: trasmissione nota prot n 5763 del 10/02/2017

Mittente: "Per conto di: vibovalentia@pec.arpacalabria.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 10 feb 2017 12:14:09

A: "d.pitittov" <domenico.pititto@asl8vv.it>, "aspvv" <aspvibovalentia@pec.it>, "f.procopiovv" <f.procopio@asl8vv.it>

CC:

ASP DI VIBO VALENTIA
Protocollo n° 0004705 del 13/02/2017



Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/02/2017 alle ore 12:14:09 (+0100) il messaggio "trasmissione nota prot n 5763 del 10/02/2017" è stato inviato da "vibovalentia@pec.arpacalabria.it" indirizzato a:
domenico.pititto@asl8vv.it f.procopio@asl8vv.it aspvibovalentia@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20170210121409.15914.06.1.64@pec.aruba.it

Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

A.S.P. VV-Dipartimento Prevenzione
U.O.C. - IESP

Prot. n. 286/IP - del 14 FEB. 2017





Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO

Al Responsabile
dell'Ufficio Accettazione
DAP di Vibo Valentia
Vincenzo Bruni

e p.c. all'Ufficio Accettazione
DAP RC

OGGETTO: comunicazione campione non regolamentare N.C. n° 03/17

Si comunica che il campione di acqua potabile prelevato nel Comune di Arena (VV) dall'ASP VV – Dip. di Prevenzione in data 07/02/2017 è risultato non regolamentare come di seguito indicato:

Numero Registro	Verbale prelievo n.	Parametri	Concentrazione /Valore	Descrizione
0818/RC/17 (N. Accettaz. VV 69)	10/17 del 07/02/2017	Ferro	240 ± 24 µg/l	Uscita Serbatoio Ciamamida

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.

Seguirà Rapporto di Prova.

Reggio Calabria, 10/02/2017



IL RESPONSABILE
dr. Antonio Dascola