



Dipartimento di Prevenzione – Direttore: dott. Cesare Pasqua
U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN
Responsabile dott. Giuseppe Barbieri



Prot. 1445/IP

Vibo Valentia, 28-06-2017

Gestore dell'acquedotto
SoRiCal Spa

Sindaco del Comune di Limbadi

Oggetto: Clorazione dell'acqua destinata al consumo umano.

In riferimento all'oggetto, si comunica che, in data 10-05-2017, nel corso dell'effettuazione di campioni di acqua destinata al consumo umano presso l'uscita del serbatoio Motta Filocastro del comune di Limbadi, è stato rilevato un eccesso di cloro residuo libero.


Si fa presente che la normativa in vigore al punto di messa a disposizione dell'utente prevede di non superare il valore di 0,2 mg/l.

A tale riguardo, si informano i gestori in indirizzo al fine di adottare le dovute azioni correttive onde evitare il superamento ai valori consigliati.

Con la presente, si suggerisce, pertanto, la revisione periodica degli impianti di clorazione e lo scrupoloso controllo quotidiano del cloro residuo da parte del personale addetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
Dott. Giuseppe Carnovale



Il Direttore
Dott. Cesare Pasqua

