

Dipartimento di Prevenzione ad Interim: dott. Giuseppe Rodolico

U. O. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN Responsabile dott. Giuseppe Barbieri

SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Esaminato il rapporto di prova analitico

24RC2374B/01

Comune

Gerocarne

Data prelievo

20.08.2024 (verbale n. 67/2024)

Punto prelievo

Fontana Pubblica Piazza Municipio

Esame chimico – fisico

☐

di routine

☐

di verifica

☐

Esame microbiologico

☒

di routine

☐

di verifica

☐

Il campione dell'acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del D. Lgs 18/2023 e s. m., risulta:

NON CONFORME

Il campione risulta non conforme per i parametri Batteri coliformi, Escherichia Coli ed Enterococchi ai limiti previsti dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Lentini



Il Direttore SIAN

Dott. Giuseppe Barbieri



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO



LAB N° 1787 L

Data: 23/08/2024

RAPPORTO DI PROVA N° 24RC2374B/01

Pagina 1 di 1

Campione di^(c): Acqua destinata al consumo umano

Numero di registro: 2374/RC/24

Cliente/Indirizzo^(c): S.I.A.N. - A.S.P. VV Ambito Vibo Valentia- C.so Vittorio Emanuele III - 89900 Vibo Valentia

Campionato da^(c): S.I.A.N. - A.S.P.- Ambito VV

Verbale n. ^(c): 67/2024

Comune^(c): Gerocarne

Punto di campionamento^(c): fontana pubblica (vedi tabella)

Data campionamento^(c): 20/08/2024

Data ricevimento: 20/08/2024

Data inizio analisi: 20/08/2024

Data fine analisi: 22/08/2024

Note:

(c): dati forniti dal cliente e riportati nel verbale di campionamento

Punto di campionamento ^(c)	N.Reg.Acc	Parametro	Valore (intervallo di fiducia)	Unità di misura	Metodo
F.P. Piazza Municipio	2374/RC/24	Batteri Coliformi	>200	MPN/100mL	UNI EN ISO 9308-2:2014
		Escherichia coli	3 (1-9)	MPN/100mL	UNI EN ISO 9308-2:2014
		Enterococchi*	41 (30-55)	UFC/100mL	UNI EN ISO 7899-2:2003

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': come anticipato con PEC del 21 e 22 Agosto 2024, il campione N.Reg.2374/RC/24 risulta non conforme per i parametri "Batteri coliformi", "Escherichia coli" e "Enterococchi" ai limiti previsti dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Francesca Pedullà
FRANCESCA PEDULLÀ
23.08.2024 10:12:40
GMT+01:00



Note: I risultati del presente rapporto di riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali informazioni fornite dal Cliente e per eventuali scostamenti dalle condizioni specificate. Non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio. In caso di parametri che presentino scostamenti dalle condizioni specificate, gli stessi parametri saranno indicati con l'apice s. La natura dello scostamento è riportata nel campo note dell'anagrafica del campione. L'intervallo di fiducia per le analisi microbiologiche contenute nel presente documento è relativo ad un livello di probabilità P=95%. Nel caso di risultato corredato di incertezza estesa si considera, anche, un fattore di copertura K=2. I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova. I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente. I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per 1 anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono prescrizioni o normative specifiche. Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non sono accreditate da ACCREDIA.